



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ.: 2821061055
Fax: 2821084010
Δ/νση: Γεράνι Χανίων, Τ.Κ.: 73014
Πληρ: Αχλαδιανάκης Κώστας



ΓΕΡΑΝΙ, 24-02-2021

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ επί του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια εξοπλισμού για την αντικατάσταση γεώτρησης μικτής χρήσης Χαρέ.

Διευκρινίζουμε ότι στο παράρτημα II (Προϋπολογισμός) όπως και στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς της διακήρυξης εκ παραδρομής, στην περιγραφή του υλικού με α/α 3 της ομάδας 1 (**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ**) έχει γραφτεί: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ αντί για την σωστή περιγραφή που είναι ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ όπως σωστά αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι. Το υπό προμήθεια υλικό είναι δηλαδή κατακόρυφο αντλητικό συγκρότημα και όχι οριζόντιο. Επιπρόσθετα για το συγκεκριμένο υλικό (κατά αναλογία και με την ζητούμενη υποβρύχια αντλία) θα γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό αντλίες για τις οποίες το σώμα και η πτερωτή της αντλίας θα δύναται να είναι κατασκευασμένες εκτός από χυτοσίδηρο και από ανοξείδωτο χάλυβα.

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.